EVACUATORE DI FUMO E CALORE LUCERNAIO CENTRALE ANDRONE INGRESSO

Unità motocondensanti ad espansione diretta tipo VRF a refrigerante variabile R32

vano non praticabile

vano non praticabile

marciapiede esistente

Via Chiesa

Scale
Rampe con gradini non superiori a 15
Alzate 17 cm
Pedate 30 cm
Gradini larghezza > 120 cm

linea terra stato attuale

proprietà Parisse

altra proprietà

5.00

SEZIONE B-B

Scale
Rampe con gradini non superiori a 15
Alzate 17 cm
Pedate 30 cm
Gradini larghezza > 120 cm

EVACUATORE DI FUMO E CALORE LUCERNAIO CENTRALE ANDRONE INGRESSO

Scale
Rampe con gradini non superiori a 15
Alzate 17 cm
Pedate 30 cm
Gradini larghezza > 120 cm

altra proprietà

proprietà Parisse

5.66

5.00

linea terra stato attuale

Scale
Rampe con gradini non superiori a 15
Alzate 17 cm
Pedate 30 cm
Gradini larghezza > 120 cm

SEZIONE A-A



parapetto
con traversi in acciaio
posizionati ogni 10 cm

particolare: parapetto leggero scala 1:50

EVACUATORE DI FUMO E CALORE LUCERNAIO CENTRALE ANDRONE INGRESSO

Unità motocondensanti ad espansione diretta tipo VRF a refrigerante variabile R32

LUCERNAIO CON SISTEMA APRIBILE EFC

marciapiede esistente

Via Chiesa

proprietà Parisse

altra proprietà

linea terra stato attuale

SEZIONE C-C

EVACUATORE DI FUMO E CALORE LUCERNAIO CENTRALE ANDRONE INGRESSO

Unità motocondensanti ad espansione diretta tipo VRF a refrigerante variabile R32

LUCERNAIO CON SISTEMA APRIBILE EFC

vano non praticabile

vano non praticabile

proprietà Parisse

altra proprietà

rivestimento in pannelli di fibro-cemento

parapetto in vetro

brise-soleil di legno-particlex

Intonaco esistente

linea terra stato attuale

SIMBOLOGIA USATA
con riferimento al D.M. 16/02/1982 e 30/11/1983 come da D.Lg. 139 del 12/12/1983
ALLEGATO B

SISTEMI DI SEGNALAZIONE		rilevatore LINEARE A BARRIERA
	rego. ACUSTICO	rego. OTTICO
	segnalatore OTTICO - ACUSTICO	
	CENTRALE rilevazione incendi	
APPARATI FISSI DI ESTINZIONE		AD ATTIVAZIONE AUTOMATICA - erogatore a sprinkler verso il basso da ø 1/2", interasse ≤ mt9(12) - ATTIVAZIONE MANUALE - erogatore a sprinkler verso il basso da ø 1/2", interasse ≤ mt9(12)
NOTA: riferimento della circonferenza cm 4x6 quadrato // riportato il simbolo dalla sostanza estinguente		

SIMBOLOGIA USATA
con riferimento al D.M. 16/02/1982 e 30/11/1983 come da D.Lg. 139 del 12/12/1983
ALLEGATO B

CATEGORIA	SIMBOLO	DEFINIZIONE
ELEMENTO COSTRUTTIVO E RELATIVA RESISTENZA		porta o portone resistente al fuoco linea di compartimento REI
NOTA: nella tavola di progetto, accanto al simbolo grafico, sono riportate le indicazioni REI, RE o R		con il relativo numero che esprime la resistenza al fuoco in minuti
DISTANZIAMENTI		distanza di sicurezza esterna
		distanza di sicurezza interna
		distanza di protezione
SISTEMI DI VIE D'USCITA		percorso di esodo orizzontale
		percorso di esodo verso l'alto
		percorso di esodo orizzontale
		percorso di uscita verso il basso
ESTINTORI		estintore portatile
		estintore carrellato
NOTA: in progetto, accanto al simbolo di ogni estintore e' indicata la classe di fuoco compatibile e la portata/litri		
SISTEMI ANTINCENDIO MANUALI		naspo
		Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
		Idrante sottosuolo
		Idrante soprasuolo
		Attacco per autopompa doppia
		Attacco per autopompa singola
		cassetta ANTINCENDIO
SISTEMI DI SEGNALAZIONE		Impianto di allarme (manuale)
	TV	Impianto automatico di rilevazione incendi
		Impianto automatico di rilevazione incendi (rilevatore ottico di fumo)
		Impianto automatico di rilevazione incendi (rilevatore fughe gas)
NOTA: riferimento della circonferenza // riportato il simbolo dell'tipo di rilevatore		

08			
07			
06			
05			
04			
03			
02			
01	PRIMA EMISSIONE	Febbraio 2017	L.M.
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA

CLIENTE

HOTEL RISTORANTE ALLA VENEZIANA SRL
Piazza Libertà n. 11 – loc. Longa di Schiavon (VI)

PROGETTO

Nuova edificazione per ampliamento struttura ricettiva ad uso alberghiero previa demolizione di edifici esistenti ad uso diverso – INTEGRAZIONE

PROGETTO ANTINCENDIO

TITOLO

VALUTAZIONE PROGETTO

PRATICA n°15172 -DPR151/2011- All.66/4C-65/2C-75/2B-49/1A-7471A

DATA	SCALA	COMMESSA	DISEGNO N.
gennaio 2020	1:100	COMMESSA N. 01520190808	08-08

TAVOLA: SEZIONI

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI DIVULGARLO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

APPROVATO

Studio Piovan & Partners
Viale del Mercato Nuovo, 11
36100 VICENZA
Tel. 0444 563335
Fax. 0444 563357