

PORTATE NOMINALI DI SCARICO

$$Gpr = F \times (Gt)^{0.5}$$

dove :

Gpr portata di progetto (l/s)
 F fattore di contemporaneità pari a 0.70 per ristoranti ed
 albeghi
 Gt portata nominale singolo bagno / cucina

BAGNO TIPO 1

| | | |
|---------------------|-----|------|
| lavabo | l/s | 0.50 |
| bidet | l/s | 0.50 |
| wc | l/s | 2.50 |
| vasca da bagno | l/s | 1.00 |
| doccia | l/s | 0.50 |
| Gt (portata totale) | l/s | 5.00 |

F (fattore di contemporaneità) 0.70

Gpr (portata di progetto) 1.57

BAGNO TIPO 2

| | | |
|---------------------|-----|------|
| lavabo | l/s | 0.50 |
| bidet | l/s | 0.50 |
| wc | l/s | 2.50 |
| doccia | l/s | 0.50 |
| Gt (portata totale) | l/s | 4.00 |

F (fattore di contemporaneità) 0.70

Gpr (portata di progetto) 1.40

CUCINA

| | | |
|---------------------|-----|------|
| lavello monocale | l/s | 1.00 |
| Gt (portata totale) | l/s | 1.00 |

F (fattore di contemporaneità) 0.70

Gpr (portata di progetto) 0.70

| DIMENSIONAMENTO SCARICHI VERTICALI | wc 1 | Gt | wc2 | Gt | K | Gt | Gt (tot) | Gpr | diametro | portata limite | verifica |
|------------------------------------|------|------|-----|------|----|------|----------|-------|----------|----------------|----------|
| A | 0 | 5.00 | 2 | 4.00 | 0 | 1.00 | 8.00 | 1.98 | 110 | 4.40 | OK |
| B | 0 | 5.00 | 2 | 4.00 | 0 | 1.00 | 8.00 | 1.98 | 110 | 4.40 | OK |
| C | 0 | 5.00 | 2 | 4.00 | 1 | 1.00 | 9.00 | 2.10 | 110 | 4.40 | OK |
| D | 0 | 5.00 | 2 | 4.00 | 1 | 1.00 | 9.00 | 2.10 | 110 | 4.40 | OK |
| E | 2 | 5.00 | 4 | 4.00 | 4 | 1.00 | 30.00 | 3.83 | 110 | 4.40 | OK |
| F | 0 | 5.00 | 2 | 4.00 | 2 | 1.00 | 10.00 | 2.21 | 110 | 4.40 | OK |
| G | 0 | 5.00 | 2 | 4.00 | 2 | 1.00 | 10.00 | 2.21 | 110 | 4.40 | OK |
| H | 1 | 5.00 | 2 | 4.00 | 4 | 1.00 | 17.00 | 2.89 | 110 | 4.40 | OK |
| I | 0 | 5.00 | 4 | 4.00 | 0 | 1.00 | 16.00 | 2.80 | 110 | 4.40 | OK |
| L | 0 | 5.00 | 8 | 4.00 | 2 | 1.00 | 34.00 | 4.08 | 110 | 5.50 | OK |
| N | 0 | 5.00 | 8 | 4.00 | 2 | 1.00 | 34.00 | 4.08 | 110 | 5.50 | OK |
| P | 0 | 5.00 | 4 | 4.00 | 0 | 1.00 | 16.00 | 2.80 | 110 | 5.50 | OK |
| Q | 0 | 5.00 | 4 | 4.00 | 2 | 1.00 | 18.00 | 2.97 | 110 | 4.40 | OK |
| totali | 3 | | 46 | | 20 | | 219.00 | 10.36 | | | |

COLLETTORI INTERNI (p=1.0 %)

| TIPO 1 | Gt | Σ Gt | Gpr | DN | Qlim (l/s) | verifica |
|--------|-------|-------|------|-----|------------|----------|
| A | 8.00 | 8.00 | 1.98 | 110 | 4.50 | OK |
| B | 8.00 | 16.00 | 2.80 | 110 | 4.50 | OK |
| C | 9.00 | 25.00 | 3.50 | 110 | 4.50 | OK |
| D | 9.00 | 34.00 | 4.08 | 125 | 6.50 | OK |
| E | 30.00 | 64.00 | 5.60 | 125 | 6.50 | OK |
| F | 10.00 | 74.00 | 6.02 | 160 | 13.00 | OK |
| G | 10.00 | 84.00 | 6.42 | 160 | 13.00 | OK |
| TOTALE | 84.00 | | | | | |

| TIPO 2 | Gt | Σ Gt | Gpr | DN | Qlim (l/s) | verifica |
|--------|-------|-------------|------|-----|------------|----------|
| H | 17.00 | 17.00 | 2.89 | 110 | 4.50 | OK |
| I - N | 16.00 | 33.00 | 4.02 | 125 | 6.50 | OK |
| TOTALE | 33.00 | | | | | |


| TIPO 3 | Gt | Σ Gt | Gpr | DN | Qlim (l/s) | verifica |
|--------|-------|-------------|------|-----|------------|----------|
| L-N | 34.00 | 34.00 | 4.08 | 125 | 6.50 | OK |












| COLLETTORE ESTERNO | Gt | Σ Gt | Gpr | DN | Qlim (l/s) | verifica |
|--------------------------|--------|-------------|------|-----|------------|----------|
| A-B-C-D-E-F-G-H-I-INTER. | 141.00 | 141.00 | 8.31 | 160 | 13.00 | OK |

| COLLETTORE ESTERNO | Gt | Σ Gt | Gpr | DN | Qlim (l/s) | verifica |
|--------------------|-------|-------------|------|-----|------------|----------|
| N-P-Q | 68.00 | 68.00 | 5.77 | 125 | 6.50 | OK |

| COLLETTORE ESTERNO | Gt | Σ Gt | Gpr | DN | Qlim (l/s) | verifica |
|--------------------|-------|-------------|------|-----|------------|----------|
| P+Q | 34.00 | 34.00 | 4.08 | 125 | 6.50 | OK |


| ALLACCIO FOGNATURA (p=2.0 %) | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|-------|-----|------------|----------|
| | Gt | Σ Gt | Gpr | DN | Qlim (l/s) | verifica |
| fabbricato | 394.00 | 394.00 | | | | |
| interrato (ipotizzati 10 wc) | 40.00 | 434.00 | 14.58 | 160 | 21.00 | OK |




-  pozzetto di allaccio
-  pozzetto finale con sifone Firenze (part. 4 Schemi di allaccio ETRA)
-  pozzetto di ispezione (part. 1 e 2 Schemi di allaccio ETRA)
-  tappo di ispezione
-  pozzetto rilancio pompa interrato
-  DN 125 collettori interni
-  DN 110 collettori interni
-  Ø 125 collettori esterni
-  Ø 160 allaccio
-  colonne di scarico
-  fognatura nera esistente Ø 25

FOGNATURA Ø 25 cm
QUOTA SCORRIMENTO -2.60


SCARICO "A" e "B"




SCARICO "C" e "D"




SCARICO "E"




SCARICO "F"




SCARICO "G"




SCARICO "H"




SCARICO "I"



SCARICO "L" e "N"



SCARICO "P"



SCARICO "Q"

